



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Kecemasan / Emergency Light

MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui

VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.


(VELR 116/N/R)

Beroperasi di

**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN
PERINDUSTRIAN MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : **08/10/2025 HINGGA 07/10/2027**



t.t

.....

Ketua Pengarah

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

LAMPIRAN A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/2-1122**

No. Siri: **2025/S79/42/EL**

Jenis Alat Kelengkapan	: LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT
Jenama & Spesifikasi	: Brand: VITALITE Model: VELR 116/N/R Type: Voltage: 220-240 V~ Maintained Type: NON-MAINTAINED TYPE Power Failure Type: LUMINAIRE WILL LIGHT UP WHEN IN POWER FAILURE MODE. Batteries Type: Rechargeable Lithium Iron Phosphate (LiFeP04) Weight: 0.44 Recharge Period: 15 Hours Type: Round Recessed Mounting
Nama & Alamat Pengeluar	: VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.
No. Laporan Ujian/Tarikh	: 2025EB0333 25/07/2025
Jenis Skim Pensijilan Barangan	: SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)
No. Skim Pensijilan Barangan	: PC002247
Tempoh Sah Laku	: 01/04/2026
Ulasan Pegawai Proses	: Emergency light.
Ulasan Mesyuarat	: LULUS EL
Had Kegunaan	: PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan : **08/10/2025 hingga 07/10/2027**