No Perakuan : JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/2-1121
(BAHARU)

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Kecemasan / Emergency Light
MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui
VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.
(VELR 76/N/R)

Beroperasi di
LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN PERINDUSTRIAN MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK

TELAH BERDAFTAR
TEMPOH SAH PERAKUAN : **08/10/2025 HINGGA 07/10/2027**

t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

LAMPIRAN A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/2-1121**
No. Siri: **2025/S79/41/EL**

Jenis Alat Kelengkapan	:	**LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT**
Jenama & Spesifikasi	:	**Brand: VITALITE** **Model: VELR 76/N/R** **Type:** **Voltage: 220-240 V~** **Maintained Type: Non-Maintained** **Power Failure Type: Luminaire will light up when in Power Failure** **Batteries Type: Rechargeable Lithium Phosphate (LiFeP04)** **Weight: 0.39** **Recharge Period: 15 Hours** **Type: Round Recessed Mounting**
Nama & Alamat Pengeluar	:	**VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**
No. Laporan Ujian/Tarikh	:	**2025EB0331 25/07/2025**
Jenis Skim Pensijilan Barangan	:	**SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**
No. Skim Pensijilan Barangan	:	**PC002247**
Tempoh Sah Laku	:	**01/04/2026**
Ulasan Pegawai Proses	:	**EL**
Ulasan Mesyuarat	:	**LULUS EL**
Had Kegunaan	:	**PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan : **08/10/2025 hingga 07/10/2027**