



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Kecemasan / Emergency Light

MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui

VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.


(VELR 90/R & VELR 110/R)

Beroperasi di

**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN
PERINDUSTRIAN MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : 11/12/2025 HINGGA 10/12/2027



t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/2-126 (2)**

No. Siri: **2023/S9/5758/EL (B)**

Jenis Alat Kelengkapan	: LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT
Jenama & Spesifikasi	: Brand: VITALITE Model: VELR 90/R & VELR 110/R Type: Voltage: 220V - 240V~ Maintained Type: Non-Maintained Power Failure Type: Emergency Lights On when in power failure mode. Batteries Type: Nickel Cadmium (NiCd) Weight: 0.20Kg & 0.30Kg Recharge Period: 15 Hours Type: Recessed Mounting
Nama & Alamat Pengeluar	: VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.
No. Laporan Ujian/Tarikh	: 2023EB0510 30/10/2023
Jenis Skim Pensijilan Barangan	: SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)
No. Skim Pensijilan Barangan	: PC 002247
Tempoh Sah Laku	: 01/04/2026
Ulasan Pegawai Proses	: EL (SEDIA ADA). SILA UJI SEMULA PRODUK BERDASARKAN MS2687 SEBELUM PEMBAHARUAN AKAN DATANG.
Ulasan Mesyuarat	:
Had Kegunaan	: PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan : **11/12/2025 hingga 10/12/2027**