



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN


Lampu Kecemasan / Emergency Light

MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui
VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.
(VEL 225/N/TLS)

Beroperasi di
**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN PERINDUSTRIAN
MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK**

TELAH BERDAFTAR
TEMPOH SAH PERAKUAN : 13/09/2024 HINGGA 12/09/2026



t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/2-218**

No. Siri: **2024/S24/10/EL**

Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT**

Jenama & Spesifikasi : **Brand: VITALITE**
Model: VEL 225/N/TLS
Type:
Voltage: 220V - 240V
Maintained Type: NON-MAINTAINED
Power Failure Type: LED LIGHT ON WHEN POWER FAILURE.
Batteries Type: NICKEL CADMIUM SC 3.6V 1800MAH
Weight: 0.55
Recharge Period: 15 HOURS
Type: TWIN LAMP SPOTLIGHT (WALL MOUNTED)

Nama & Alamat Pengeluar : **VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2024EB0342-S1 26/08/2024, 2024EB0342 26/07/2024**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**

No. Skim Pensijilan Barangan : **PC002247**

Tempoh Sah Laku : **01/04/2025**

Ulasan Pegawai Proses : EL

Ulasan Mesyuarat : LULUS EL.

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan: **13/09/2024 hingga 12/09/2026**