



**Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia**

**SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN**


**Lampu Kecemasan / Emergency Light**

MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui  
**VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**  
**(VEL 250/R & VEL 250/S)**

Beroperasi di  
**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN PERINDUSTRIAN  
MENGLEMBU,  
31450 IPOH, PERAK**

**TELAH BERDAFTAR**  
**TEMPOH SAH PERAKUAN : 18/10/2024 HINGGA 17/10/2026**



t.t

.....  
Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**\*\*Peringatan:**

**Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1**

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/2-120 (2)**

No. Siri: **2022/S6/5498/EL (BAHARU)**

Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT**

Jenama & Spesifikasi : **Brand: VITALITE**  
**Model: VEL 250/R & VEL 250/S**  
**Type:**  
**Voltage: 220-240 V~**  
**Maintained Type: NON-MAINTAINED TYPE**  
**Power Failure Type: LED WILL LIGHT UP WHEN IN POWER FAILURE MODE**  
**Batteries Type: NICKEL CADMIUM BATTERY**  
**Weight: 0.52**  
**Recharge Period: 24 HOURS**  
**Type: SURFACE AND RECESSED TYPE**

Nama & Alamat Pengeluar : **VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2022EB0345 30/09/2022**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**

No. Skim Pensijilan Barangan : **PC002247**

Tempoh Sah Laku : **01/04/2025**

**Ulasan Pegawai Proses : EL (SEDIA ADA)**

**Ulasan Mesyuarat :**

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPerti DI LAMPIRAN A2 & A3.**

---

Tempoh sah perakuan: **18/10/2024 hingga 17/10/2026**