



**Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia**

**SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN**


**Lampu Kecemasan / Emergency Light**

MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui  
**VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**  
**(VEL 260/N/S)**

Beroperasi di  
**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN PERINDUSTRIAN  
MENGLEMBU,  
31450 IPOH, PERAK**

**TELAH BERDAFTAR**  
**TEMPOH SAH PERAKUAN : 13/09/2024 HINGGA 12/09/2026**



t.t

.....  
Ketua Pengarah  
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**\*\*Peringatan:**

**Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1**

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1/2-217**

No. Siri: **2024/S24/9/EL**

Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT**  
Jenama & Spesifikasi : **Brand: VITALITE**  
**Model: VEL 260/N/S**  
**Type:**  
**Voltage: 220V - 240V**  
**Maintained Type: NON-MAINTAINED**  
**Power Failure Type: LED LIGHT ON WHEN POWER FAILURE**  
**Batteries Type: NICKEL CADMIUM AA 3.6V 900mAH**  
**Weight: 0.41**  
**Recharge Period: 15 HOURS**  
**Type: SURFACE CEILING MOUNTED**

Nama & Alamat Pengeluar : **VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**  
No. Laporan Ujian/Tarikh : **2024EB0341-S1 27/08/2024, 2024EB0341 26/07/2024**  
Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**  
No. Skim Pensijilan Barangan : **PC002247**  
Tempoh Sah Laku : **01/04/2025**  
**Ulasan Pegawai Proses : EL.**  
**Ulasan Mesyuarat : LULUS EL.**  
Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

---

Tempoh sah perakuan: **13/09/2024 hingga 12/09/2026**