



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Kecemasan / Emergency Light

MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui

VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.


(VEL 280/TLS)

Beroperasi di

**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, 31450
MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : 08/03/2026 HINGGA 07/03/2028



t.t

.....

Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/2-101 (10)**

No. Siri: **AK/EL/1920/2019 (P4)**

Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT**

Jenama & Spesifikasi : **Brand: VITALITE**
Model: VEL 280/TLS
Type:
Voltage: 220-240V~
Maintained Type: Non-Maintained Type
Power Failure Type: Emergency Light will on when in power failure mode.
Batteries Type: Nickel Cadmium (NiCd)
Weight: 1.78
Recharge Period: Less than 24 hours.
Type: Wall Mounted.

Nama & Alamat Pengeluar : **VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2019EB00283 31/07/2019**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**

No. Skim Pensijilan Barangan : **PC 002247**

Tempoh Sah Laku : **01/04/2027**

Ulasan Pegawai Proses : **Emergency light (sedia ada).**

Ulasan Mesyuarat :

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPerti DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan : **08/03/2026 hingga 07/03/2028**