



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Kecemasan / Emergency Light

MS 619-2-22 Luminaires - Part 2-22: Particular requirements - Luminaires for emergency lighting

Dengan ini diperakui

VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.


(1) VEL 330/ST & 2) VEL 360/RT)

Beroperasi di

**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN
PERINDUSTRIAN MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : 01/04/2026 HINGGA 31/03/2028



t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/2-117 (4)**

No. Siri: **2022/S3/5361/EL (P1)**

Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU KECEMASAN / EMERGENCY LIGHT**

Jenama & Spesifikasi : **Brand: VITALITE**
Model: 1) VEL 330/ST & 2) VEL 360/RT
Type:
Voltage: 220-240V~
Maintained Type: Non-Maintained Type
Power Failure Type: Emergency Light will On when in Power Failure Mode.
Batteries Type: Nickel Cadmium (NiCd)
Weight: 0.72 & 1.05
Recharge Period: Less Than 24 Hours
Type: Surface and Recessed Mounting Type

Nama & Alamat Pengeluar : **VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**

No. Laporan Ujian/Tarikh : **2021EB0435-A1 25/01/2022**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**

No. Skim Pensijilan Barangan : **PC 002247**

Tempoh Sah Laku :

Ulasan Pegawai Proses : **EL (SEDIA ADA)**

Ulasan Mesyuarat :

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPerti DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan : **01/04/2026 hingga 31/03/2028**