

No. Fail: JBPM.IP.RNP: 700-7/2/1-31 (15)
(PEMBAHARUAN: KEENAM)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
*Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify*

**TANDA KELUAR KECEMASAN /
EMERGENCY 'KELUAR' SIGN**
(MODEL: VKS 555/STS/RM, VKS 555/STS/SA, VKS 555/STS/LRA,
VKS 555/STSR/RM, VKS 555/STSR/SA & VKS 555/STSR/LRA)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 983: 2004, MS 619: PART 2-22: 2005 & MS IEC 60598-1: 2012

Syarikat Berdaftar
Registered company

VITALITE INDUSTRY SDN BHD (761755-P)
Lot 125 & 126, Hala Perusahaan Menglembu 11
Kawasan Perindustrian Menglembu
31450 Ipoh
Perak Darul Ridzuan

Tempoh sah perakuan: 01/04/2024 hingga 01/04/2026


(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia


Tarikh: 13, Mac 2024

** Peringatan:

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/1-31 (15)**

LAMPIRAN A1

No.Siri: **AK/KELUAR/1199/2017 (P6)**

Jenis Alat Kelengkapan	: TANDA KELUAR KECEMASAN / EMERGENCY 'KELUAR' SIGN <ul style="list-style-type: none">▪ LED 'KELUAR' SIGN TYPE
Model & Spesifikasi	: JENAMA : VITALITE MODEL :- <ol style="list-style-type: none">1. VKS 555/STS/RM2. VKS 555/STS/SA3. VKS 555/STS/LRA4. VKS 555/STSR/RM5. VKS 555/STSR/SA6. VKS 555/STSR/LRA
Nama & Alamat Pengeluar	: VITALITE INDUSTRY SDN BHD (761755-P)
No. Laporan Ujian / Tarikh	: SIRIM 2017EEB0018 (30/01/2019) & SIRIM 2021EB0440 (01/12/2021)
Skim Persijilan Barangan	: SIRIM QAS INT. NO. LESEN: PC002248, NO. SIRI: 094697 (SAH SEHINGGA 01/04/2025)
Had Kegunaan	: PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan: **01/04/2024 hingga 01/04/2026**

