



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Tanda Keluar / Keluar Sign

MS 983:2004 'KELUAR' Signs (Internally Illuminated) - Specifications

Dengan ini diperakui

VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.


(1) VKS 560/B/RM, 2) VKS 560/B/L, 3) VKS 560/B/R & 4) VKS 560/B/S)

Beroperasi di

**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN
PERINDUSTRIAN MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : **04/03/2026 HINGGA 03/03/2028**



t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700/7/2/1-35 (15)**

No. Siri: **AK/KELUAR/1787/2018 (P5)**

Jenis Alat Kelengkapan	: LAMPU TANDA KELUAR / KELUAR SIGN
Jenama & Spesifikasi	: Brand: VITALITE Model: 1) VKS 560/B/RM, 2) VKS 560/B/L, 3) VKS 560/B/R & 4) VKS 560/B/S Type: Voltage: 220-240V~ Maintained Type: Maintained Type Power Failure Type: Automatically switches to its internal battery backup to provide continuous clear visual direction, showing occupants where exits are located, Batteries Type: Nickel Cadmium Battery (NiCd) Weight: 1.28 Recharge Period: Less than 24 Hours Type: Wall Mounted
Nama & Alamat Pengeluar	: VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.
No. Laporan Ujian/Tarikh	: 2022EB0589 14/12/2022
Jenis Skim Pensijilan Barangan	: SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)
No. Skim Pensijilan Barangan	: PC 002248
Tempoh Sah Laku	: 01/04/2027
Ulasan Pegawai Proses	: Keluar Sign (Sedia Ada)
Ulasan Mesyuarat	:
Had Kegunaan	: PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempoh sah perakuan : **04/03/2026 hingga 03/03/2028**