No Perakuan : JBPM.IP.RNP:700-7/2/1-41 (4)
(SEDIA ADA)

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

Lampu Tanda Keluar / Keluar Sign
MS 983:2004 'KELUAR' Signs (Internally Illuminated) - Specifications

Dengan ini diperakui
VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.
(1) VKS 570/WP/RM, 2) VKS 570/WP/L, 3) VKS 570/WP/R & 4) VKS 570/WP/S)

Beroperasi di
LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN PERINDUSTRIAN MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK

TELAH BERDAFTAR
TEMPOH SAH PERAKUAN : **22/07/2026 HINGGA 21/07/2028**

t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

**Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

LAMPIRAN A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1-41 (4)**
No. Siri: **AK/KELUAR/1199/2017**

Jenis Alat Kelengkapan	:	**LAMPU TANDA KELUAR / KELUAR SIGN**
Jenama & Spesifikasi	:	**Brand: VITALITE** **Model: 1) VKS 570/WP/RM, 2) VKS 570/WP/L, 3) VKS 570/WP/R & 4) VKS 570/WP/S** **Type:** **Voltage: 220 - 240V~** **Maintained Type: Maintained Type.** **Power Failure Type: LED light will ON when In Power Failure Mode.** **Batteries Type: Nickel Cadmium, 3.6V 900mAh** **Weight: 1.17** **Recharge Period: Less Than 24 Hours** **Type: Wall Mounted, IP 65 and Class 11**
Nama & Alamat Pengeluar	:	**VITALITE INDUSTRY SDN. BHD.**
No. Laporan Ujian/Tarikh	:	**2020EB0576-S1 11/01/2021, 2020EB0576 & 2020EB0576-S1 09/12/2020, 2020EB0576 09/12/2020**
Jenis Skim Pensijilan Barangan	:	**SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**
No. Skim Pensijilan Barangan	:	**PC 002248**
Tempoh Sah Laku	:	
Ulasan Pegawai Proses	:	**Keluar Sign (Sedia Ada)**
Ulasan Mesyuarat	:	
Had Kegunaan	:	**PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan : **22/07/2026 hingga 21/07/2028**