



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

CERTIFIED PERSON FIRE SAFETY INSTALLATION

Lampu Tanda Keluar / Keluar Sign

MS 983:2004 'KELUAR' Signs (Internally Illuminated) - Specifications

Dengan ini diperakui

VITALITE INDUSTRY SDN BHD


(VKS 570/WP/RM, VKS 570/WP/L, VKS 570/WP/R & VKS 570/WP/S)

Beroperasi di

**LOT 125 & 126, HALA PERUSAHAAN MENGLEMBU 11, KAWASAN PERINDUSTRIAN
MENGLEMBU,
31450 IPOH, PERAK**

TELAH BERDAFTAR

TEMPOH SAH PERAKUAN : 28/05/2024 HINGGA 27/05/2026



t.t

.....
Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

****Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

(Sijil ini adalah cetakan berkomputer dan tidak memerlukan tandatangan)

No. Fail: **JBPM.IP.RNP:700-7/2/1-41 (4)**

No. Siri: **AK/KELUAR/1199/2017**

Jenis Alat Kelengkapan : **LAMPU TANDA KELUAR / KELUAR SIGN**
Jenama & Spesifikasi : **Brand: VITALITE**
Model: VKS 570/WP/RM, VKS 570/WP/L, VKS 570/WP/R & VKS 570/WP/S
Type:
Voltage: 220-240V AC
Maintained Type: Maintain type
Power Failure Type: LED light will ON when in power failure mode.
Batteries Type: Nickel Cadmium battery 3.6V 900mAh
Weight: 1.17
Recharge Period: Less than 24 hours
Type: IP 65 , class 11

Nama & Alamat Pengeluar : **VITALITE INDUSTRY SDN BHD**
No. Laporan Ujian/Tarikh : **2020EB0576 & 2020EB0576-S1 09/12/2020, 2020EB0576 and 2020EB0576-S1 11/01/2021**

Jenis Skim Pensijilan Barangan : **SIRIM Product Certification (SIRIM QAS)**
No. Skim Pensijilan Barangan : **PC 002248**
Tempoh Sah Laku : **01/04/2025**
Ulasan Pegawai Proses :
Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPerti DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan: **28/05/2024 hingga 27/05/2026**