



CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (Electrical Material Approved List) ini dikeluarkan kepada **pengilang/pembekal** :

Syarikat : **YLI INDUSTRY SDN. BHD.**


Alamat : PT 14504, PERSIARAN BATU GAJAH PERDANA 6, TAMAN BATU GAJAH PERDANA,
31550 PUSING, PERAK.

Bahan : **FLUORESCENT LUMINAIRES (LAMP HOLDER FOR FLUORESCENT LUMINAIRES (T5))**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

Pengilang	: YLI INDUSTRY SDN.BHD.
Negara Pengilang	: MALAYSIA
Jenama	: YLI
Model	: 502 DAN SEPERTI LAMPIRAN (4 BIL.)
Kadaran	: 500 V, 50 Hz
No. Perakuan ST/No. Sijil/	: PERAKUAN ST : SJT161305090302026, SJT161305090312026
Laporan Ujian Jenis	PENSIJILAN SIRIM : PY004902
	LAPORAN UJIAN SIRIM : 2018EB0391, 2018EB0392
Tarikh Tamat	: 15.06.2028
Rujukan Standard	: IEC 60400:2006
Catatan	: LAMP BASE: G5




Ir. ZURAIDAH BT MUHAMAD
Pengarah Perunding Rekabentuk
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Tarikh dikeluarkan/diperbaharui : 18 Mei 2026

Perihal Barangan : LAMP HOLDER FOR FLUORESCENT LUMINAIRES (T5)
Nama Syarikat : YLI INDUSTRY SDN. BHD.
Alamat Syarikat : PT 14504, PERSIARAN BATU GAJAH PERDANA 6, TAMAN BATU GAJAH PERDANA,
31550 PUSING, PERAK.
No. Tel : 05-3665227
No. Fax : 05-3653227
Email : info@yli-ind.com.my
Nama Pengilang : YLI INDUSTRY SDN. BHD.
Negara Pengilang : MALAYSIA
Jenama : YLI
No. Perakuan ST/ : PERAKUAN ST : SJT161305090302026, SJT161305090312026
Sijil/ Laporan Ujian : PENSIJILAN SIRIM : PY004902
Jenis : LAPORAN UJIAN SIRIM : 2018EB0391, 2018EB0392
Tarikh Tamat : 15.06.2028
Rujukan Standard : IEC 60400:2006
Catatan : LAMP BASE: G5
Muka surat : 1 daripada 1



DESCRIPTION

NO.	MODEL	RATED VOLTAGE & FREQUENCY	RATED CURRENT (A)
1	502	500 V, 50 Hz	2
2	506	500 V, 50 Hz	2
3	505-S	500 V, 50 Hz	2
4	505-H	500 V, 50 Hz	2