



No. Resit : 250612IKE07296  
Tkh Resit : 12-Jun-2025

App Id : SJT1612025014896  
Ruj Kami : 1104037/KI9797/24

**Borang V**  
**(Peraturan 97)**

SURUHANJAYA TENAGA  
AKTA BEKALAN ELEKTRIK 1990

**PERAKUAN KELULUSAN**

Mengikut peraturan 97 Peraturan-peraturan Elektrik 1994, Perakuan ini dikeluarkan kepada

**YLI INDUSTRY SDN BHD**  
(nama pengimport)

yang beralamat di

**200 JALAN SULTAN ISKANDAR 30000**  
**PERAK**

(Alamat Berdaftar)

**PT 14504, PERSIARAN BATU GAJAH**  
**PERDANA 6, TAMAN BATU GAJAH**  
**PERDANA**  
**31550 PUSING, PERAK**

(Alamat Perniagaan)

dan kelulusan diberikan untuk

| MENGIMPORT | MEMPAMER <sup>1</sup> | MENJUAL | MENGIKLAN <sup>*</sup> |
|------------|-----------------------|---------|------------------------|
|------------|-----------------------|---------|------------------------|

kelengkapan yang perihalnya dinyatakan di bawah ini, terus daripada,

**CN - CHINA**  
(nama dan negara pengilang)

dan kelengkapan itu mematuhi:

- (a) Standard : **Safety IEC61347-2-13:2014+A1:2016 IEC61347-1 : 2015 + A1:2017**  
(b) Laporan Ujian Jenis No : **Safety TUV SUD Shenzhen 211-900646-000+100**  
**CB CERT SG PSB-LE-05194+M1**  
(c) Tarikh Ujian : **Safety 08-Ogos-2023**

bagi tempoh **satu** tahun dari tarikh dikeluarkan/ diperbaharui\* seperti yang ditunjukkan di bawah  
tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

**- SEPERTI LAMPIRAN A -**

Tarikh dikeluarkan/ diperbaharui\* : 22-Jul-2025  
Kelulusan No : 016241/24

Tarikh Habis Tempoh : 21-Jul-2026  
Fee RM : 110.00

Perihalan Kelengkapan

Kelengkapan : Power supplies (LED Driver)  
Nama Dagangan : SOSEN  
Jenis / Model : SS-100GA-E143B

Spesifikasi Kelengkapan

Voltan : 100-277 Volt.  
Frekuensi : 50/60 Hz.  
Nilai KT :

Kuasa : - Watt.  
Arus : - Amp.



**Shaiful Rizal Bin Mazlan**  
Timbalan Pengarah  
Unit Kelengkapan Elektrik  
Jabatan Kawal Selia Keselamatan  
Suruhanjaya Tenaga

No. Perakuan : SJT161106099962025

App ID : SJT1612025014896

**Syarat-Syarat:**

- i) Kelengkapan yang diimport hendaklah melalui ujian konsainan yang dilakukan oleh SIRIM dalam tempoh 14 hari selepas pelepasan Kastam.
- ii) Pengimport dikehendaki mengemukakan nombor siri setiap kelengkapan bagi setiap konsainan yang dibawa masuk semasa penilaian konsainan;
- iii) Kelengkapan hendaklah dibina secara sesuai dan sepadan dengan kord bekalan palam utama yang telah diluluskan semasa permohonan.
- iv) Kelengkapan yang lulus ujian konsainan hendaklah dilabelkan dengan label yang dinyatakan dalam Garis Panduan - Guidelines for the Approval of Electrical Equipment (Peraturan 98, Peraturan-Peraturan Elektrik (Pindaan) 2003).
- v) Kelengkapan yang gagal ujian konsainan hendaklah dipulangkan kepada negara asal ataupun dimusnahkan;
- vi) Kelengkapan juga dibenarkan melalui Skim Pensijilan Barangan (Product Certification Scheme) yang dilakukan oleh SIRIM bagi penandaan label.
- vi) Permohonan pembaharuan Perakuan Kelulusan beserta dengan bayaran hendaklah dibuat tidak kurang dari empat belas (14) hari dari tarikh habis tempoh Perakuan (Peraturan 106, Peraturan-Peraturan Elektrik(Pindaan) 2003).



**Shaiful Rizal Bin Mazlan**  
Timbalan Pengarah  
Unit Kelengkapan Elektrik  
Jabatan Kawal Selia Keselamatan  
Suruhanjaya Tenaga